



Die wichtigsten Maßnahmen auf einen Blick

Checkliste zur Betriebsstilllegung

Bei einer Betriebsschließung ändern sich die Betriebszustände – und damit auch die Gefahrenlagen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihren Betrieb Schritt für Schritt auf eine Betriebsschließung vorbereiten. Wir haben für Sie in dieser Checkliste die wichtigsten Maßnahmen übersichtlich zusammengefasst, damit Sie planvoll vorgehen können. Neben den genannten Punkten können weitere, betriebsartbedingte Sicherungsmaßnahmen relevant sein.

Wichtig für den Versicherungsschutz: Eine Betriebsschließung müssen Sie Funk in jedem Fall mitteilen, damit wir die Versicherer rechtzeitig über diesen Gefahrenumstand informieren können.

Sicherheitsmaßnahmen

Zutrittssicherung

Verschließen Sie Zufahrten und Zugangsmöglichkeiten zu Ihrem Betriebsgelände.	<input type="checkbox"/>
Verschließen Sie alle Türen, Tore und Fenster der Gebäude mit geeigneten Sicherheitsmechanismen.	<input type="checkbox"/>
Ergänzen Sie bislang nicht verschlossene Öffnungen bzw. verschließen diese durch Provisorien.	<input type="checkbox"/>
Sorgen Sie für eine Ausleuchtung des Betriebsgeländes zur dunklen Tageszeit.	<input type="checkbox"/>
Lassen Sie – sofern möglich – das Betriebsgelände sowie die Betriebsgebäude durch regelmäßige Streifen überwachen, um den ordnungsgemäßen Zustand zu kontrollieren.	<input type="checkbox"/>
Sorgen Sie dafür, dass Einbruchmeldesysteme und Kamerasysteme weiterhin in Betrieb sind.	<input type="checkbox"/>



Brandlasten

Reduzieren Sie die Brandlasten in Gebäuden und auf dem Betriebshof auf das Nötigste.	<input type="checkbox"/>
Entfernen Sie Brandlasten (Werkstoffe, Verpackungsmaterial, Betriebsstoffe) aus den Produktionsbereichen und lagern Sie diese an den dafür vorgesehenen Lagerbereichen.	<input type="checkbox"/>
Lagern Sie brennbare Flüssigkeiten nur in dafür vorgesehenen Lagerräumen oder Lagerschränken, nicht in Produktions- und konventionellen Lagerbereichen.	<input type="checkbox"/>
Lassen Sie alle Bereiche reinigen, um Brandlasten wie Staub, Materialablagerungen, etc. zu entfernen.	<input type="checkbox"/>
Entfernen Sie Abfälle und alle unnötigen brennbaren Materialien aus dem Gebäude.	<input type="checkbox"/>
Stellen Sie sicher, dass auf dem Betriebshof gelagerte Brandlasten einen Abstand von mindestens 10 m zu den Gebäuden haben.	<input type="checkbox"/>

Brandschutzeinrichtungen

Überprüfen Sie, ob sich alle Brandschutzanlagen (z. B. Sprinklerpumpen, Sprinkleranlagen, Gaslöschanlagen und Wassertanks/-speicher) in betriebsstüchtigen Zustand befinden.	<input type="checkbox"/>
Sichern Sie alle Brandschutzarmaturen in vollständig geöffneter Stellung und überprüfen Sie diese wöchentlich.	<input type="checkbox"/>
Vergewissern Sie sich, dass sich die manuelle Löschschrüstung (Feuerlöscher, Löschschläuche) an den dafür vorgesehenen Orten befindet und dass diese zugänglich sind. Prüfen Sie außerdem die Betriebsstüchtigkeit der Löschschrüstung.	<input type="checkbox"/>
Beheben bzw. entfernen Sie mögliche Störungen im Zusammenhang mit selbstschließenden Brandschutztüren.	<input type="checkbox"/>
Führen Sie weiterhin Tests gemäß Ihren normalen Prüfplänen durch und warten Sie Ihre Brandschutzanlagen entsprechend.	<input type="checkbox"/>
Melden Sie alle Außerbetriebnahmen brandschutztechnischer Einrichtungen.	<input type="checkbox"/>
Sorgen Sie dafür, dass Explosionsschutzeinrichtungen weiterhin in Betrieb sind.	<input type="checkbox"/>

Produktions- und Betriebstechnik sowie Medienversorgung

Schalten Sie sämtliche Versorgungseinrichtungen sowie Prozess- und Hilfsanlagen ab, die nicht zwingend benötigt werden.	<input type="checkbox"/>
Schalten Sie die Stromversorgung zu ungenutzten oder leerstehenden Gebäuden ab, ohne hierbei Ihre Sicherheitssysteme oder Brandschutzanlagen zu beeinträchtigen.	<input type="checkbox"/>
Verriegeln Sie ungenutzte Anlagen und kennzeichnen Sie diese entsprechend Ihren Unternehmensrichtlinien.	<input type="checkbox"/>



Warten Sie ungenutzte Anlagen gemäß den Herstellerempfehlungen.	<input type="checkbox"/>
Sichern Sie Kräne und sonstige Transportmittel.	<input type="checkbox"/>
Prüfen Sie vor der Wiederinbetriebnahme Ihrer Anlagen bzw. Wiederaufnahme Ihrer Prozesse, ob alle Sicherheitsvorrichtungen und Verriegelungssysteme voll funktionsfähig sind.	<input type="checkbox"/>
Berücksichtigen Sie bei der Wiederinbetriebnahme von abgeschalteten Anlagen bewährte Verfahren und folgen Sie den Herstellerempfehlungen.	<input type="checkbox"/>
Schiebern Sie alle Leitungen mit gasförmigen und flüssigen brennbaren Medien soweit möglich ab.	<input type="checkbox"/>
Bei längeren Betriebsstillständen sollten Sie Anlagen und Maschinen durch Einfetten oder Schutzhüllen gegen Korrosion schützen.	<input type="checkbox"/>

Organisatorische Maßnahmen

Berücksichtigen Sie weiterhin die bestehenden Prozesse bezüglich Heißarbeiten unter Anwendung eines geeigneten Genehmigungsverfahrens.	<input type="checkbox"/>
Setzen Sie bestehende Rauchverbote durch.	<input type="checkbox"/>
Stecken Sie alle elektrischen Kleingeräte aus (z. B. Kaffeemaschinen, Wasserkocher, etc.).	<input type="checkbox"/>
Schützen Sie wertvolle Pläne, Unterlagen und Ähnliches durch entsprechende Lagerung in feuerfesten und wasserdichten Schränken oder Tresoren.	<input type="checkbox"/>
Ermitteln Sie, ob Verunreinigungspotenzial im Zusammenhang mit vorhandener Produkt- oder Rohmateriallagerung vorliegt und ergreifen Sie ggf. Maßnahmen zur Risikominimierung.	<input type="checkbox"/>
Füllen Sie die Kraftstofftanks von Generatoren und Sprinklerpumpen.	<input type="checkbox"/>
Prüfen und warten Sie die Notstromversorgung Ihres Standorts.	<input type="checkbox"/>
Informieren Sie Mitarbeiter, Hauptkunden und externe Fachfirmen über Ihre jeweilige Betriebslage.	<input type="checkbox"/>
Gewährleisten Sie die Funktion der IT Systeme und IT Sicherungssysteme <ul style="list-style-type: none">➤ Datensicherung➤ Cyberschutz	<input type="checkbox"/>
Sichern Sie Ihren Betrieb gegen Extremwetterlagen (Sturm, Hagel, Starkregen) ab.	<input type="checkbox"/>
Bereiten Sie Ihren Krisenstab auf vorgenannte Szenarien vor.	<input type="checkbox"/>